

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**
 Loc.tà Cala Saccaia
 Via Zambia, 7 - Zona Industriale (settore 1)
 07026 - Olbia (OT)

Rapporto di prova n° 16/00504

Pagina 1 di 1

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA

Campione: EMISSIONI BIOFILTRO K5 (controllo del funzionamento)

Metodo di campionamento: ARTA-Abruzzo "Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione" p.2.3.6.

Campionamento del: 12/01/16 **ora:** 08:00-12:30

Condizioni meteorologiche: Soleggiato

Data ricevimento: 12/01/16

Proveniente da: Complesso IPPC di trattamento e smaltimento RSU/RS

Codice campione laboratorio: 00504

Campionatore: Tecnico del Laboratorio

T°C campione al campionamento: //

Punto di campionamento: Impianto di compostaggio di qualità sezione D(K5)

Codice campione cliente: //

PROVA ANALITICA	Metodi di prova	Valore	Unità di misura	Valore guida*
Carico specifico medio	ARTA-Abruzzo "Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione" p.2.3.7.	38,7	Nm ³ /m ³ h	≤80
Tempo di residenza medio	ARTA-Abruzzo "Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione" p.2.3.8.	93	s	>36
Efficienza media di abbattimento di odore	UNI EN 13725: 2004	97,0	%	-
Umidità del letto del BIOFILTRO	ARTA-Abruzzo "Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione" p.2.3.10.	55,1	%	40-60

Note: * Valori guida riportati dall' ARTA-Abruzzo "Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione"

Battipaglia, lì 27 gennaio 2016

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Dott.ssa BICE VISCIDO
 RESPONSABILE DELLE PROVE CHIMICHE: P.I. ELIO RUSSO

