

Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia


POZZO S7-1 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 7,71 m Quota boccaforo dal P.C. 35,0 cm

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Prova in discesa | Data inizio prova | Letture iniziale |
| | 7-mar-16 | 1,910 |
| | Ora inizio prova | Portata l/m |
| | 16:20 | 12,50 |

Il pozzo è stato emunto ad una portata di 12,5 l/m. Alla portata di 6 l/m il livello di falda si manteneva stabile.

| Frequenza | Secondi | Minuti | Ore | Letture in m |
|--|---------|--------|-----|--------------|
| da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10) | 30 | 0,5 | | 1,930 |
| | 60 | 1 | | 1,980 |
| | 90 | 1,5 | | 2,020 |
| | 120 | 2 | | 2,030 |
| | 150 | 2,5 | | 2,040 |
| | 180 | 3 | | 2,060 |
| | 210 | 3,5 | | 2,090 |
| | 240 | 4 | | 2,110 |
| | 270 | 4,5 | | 2,170 |
| da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5) | 300 | 5 | | 2,210 |
| | | 6 | | 2,250 |
| | | 7 | | 2,350 |
| | | 8 | | 2,500 |
| | | 9 | | 3,020 |
| da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2) | 10 | | | 3,310 |
| | 15 | | | 4,240 |
| da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4) | 20 | | | 5,140 |
| | 30 | | | 6,240 |
| | 40 | | | 7,140 |
| da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3) | 50 | | | 7,490 |
| | 60 | 1 | | 7,710 |
| | 80 | | | |
| | 100 | | | |
| da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2) | 120 | | 2 | |
| | 150 | | | |
| | 180 | 3 | | |

Letture al boccaforo



Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia

POZZO S7-1 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 7,71 m Quota boccaforo dal P.C. 35,0 cm

Prova in risalita Ora inizio prova Lettura iniziale

| Frequenza | Secondi | Minuti | Ore | Lecture in m |
|--|---------|--------|-----|--------------|
| da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10) | 30 | 0,5 | | |
| | 60 | 1 | | |
| | 90 | 1,5 | | |
| | 120 | 2 | | |
| | 150 | 2,5 | | |
| | 180 | 3 | | |
| | 210 | 3,5 | | |
| | 240 | 4 | | |
| | 270 | 4,5 | | |
| da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5) | 300 | 5 | | |
| | | 6 | | |
| | | 7 | | |
| | | 8 | | |
| | | 9 | | |
| da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2) | | 10 | | |
| | | 15 | | |
| | | 20 | | |
| da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4) | | 30 | | |
| | | 40 | | |
| | | 50 | | |
| | | 60 | 1 | |
| da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3) | | 80 | | |
| | | 100 | | |
| | | 120 | 2 | |
| da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2) | | 150 | | |
| | | 180 | 3 | |
| da 180 a 240 minuti ogni 30 minuti (letture 2) | | 210 | | |
| | | 240 | 4 | |

Non rilevata

Lecture al boccaforo

