

CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE NORD EST
SARDEGNA - GALLURA
Prot. n. 2016
Data arrivo 46/05/12

Spett.le
CIPNES GALLURA
IMPIANTO DEPURAZIONE
c.a. Ing. Maurelli

OGGETTO: Riepilogo analisi effettuate

139-01/12 Analisi bimestrale Lato destro Depuratore
139-02/12 Analisi bimestrale Lato sinistro Depuratore
139-03/12 Analisi bimestrale Fronte Uffici

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'A.S.A.P. Services srl.

Cliente: C.I.P.N.E.S. Gallura
Indirizzo: Loc. Cala Saccaia – Zona Industriale - Olbia
Matrice: Acqua di mare
Data/ora ricevimento: 26.04.12 h 10.00
Numero verbale ritiro/campionamento: 139/12
Numero accettazione campione: 139-01/12
Luogo prelievo: Mare antistante sede CIPNES
Punto prelievo: Lato destro rispetto sede CIPNES
Data/ora del prelievo: 26.04.12 h 9.30
Identificazione del cliente: Acqua di mare lato destro
Temperatura di trasporto: 5°C
Procedura di campionamento ed esecutore: Decreto n. 97 del 30.03.2010 Allegato D
Condizioni ambientali campionamento: Sereno
Data emissione Rapporto di Prova: 01.03.12

Parametro ricercato	Metodo di prova	Risultato della prova	Incertezza di misura	Unità di misura	Limiti di Legge #	Date Prova	
						Inizio	Fine
Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	5,3x10	Lim. Sup: 6,7x10 Lim. Inf: 3,9x10	UFC/100ml	500	26.04.12	27.04.12
Enterococchi	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	7	Lim. Sup: Lim. Inf:	UFC/100ml	200	26.04.12	28.04.12

L'incertezza di misura riportata per le prove sopra elencate è espressa come incertezza estesa ed è stata stimata utilizzando un fattore di copertura $k = 2$ corrispondente ad una probabilità di circa il 95 %.

Documento di riferimento: Decreto n. 97 del 30.03.2010 (So n. 97 alla Gu 24 maggio 2010 n. 119)

Note

Il Responsabile Prove Microbiologiche
Dott.ssa Laura Mammarella



Il Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Sonia Zarra



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'A. S.A.P. Services srl.

Cliente: C.I.P.N.E.S. Gallura
Indirizzo: Loc. Cala Saccaia – Zona Industriale - Olbia
Matrice: Acqua di mare
Data/ora ricevimento: 26.04.12 h 10.00
Numero verbale ritiro/campionamento: 139/12
Numero accettazione campione: 139-02/12
Luogo prelievo: Mare antistante sede CIPNES
Punto prelievo: Lato sinistro rispetto sede CIPNES
Data/ora del prelievo: 26.04.12 h 9.30
Identificazione del cliente: Acqua di mare lato sinistro
Temperatura di trasporto: 5°C
Procedura di campionamento ed esecutore: Decreto n. 97 del 30.03.2010 Allegato D
Condizioni ambientali campionamento: Sereno
Data emissione Rapporto di Prova: 01.03.12

Parametro ricercato	Metodo di prova	Risultato della prova	Incertezza di misura	Unità di misura	Limiti di Legge *	Date Prova	
						Inizio	Fine
Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	8,6x10	Lim. Sup: 1,0x10 ² Lim. Inf: 6,9x10	UFC/100ml	500	26.04.12	27.04.12
Enterococchi	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	19	Lim. Sup: Lim. Inf:	UFC/100ml	200	26.04.12	28.04.12

L'incertezza di misura riportata per le prove sopra elencate è espressa come incertezza estesa ed è stata stimata utilizzando un fattore di copertura $k = 2$ corrispondente ad una probabilità di circa il 95 %.

* Documento di riferimento: **Decreto n. 97 del 30.03.2010** (So n. 97 alla Gu 24 maggio 2010 n. 119)

Note

Il Responsabile Prove Microbiologiche
Dott.ssa Laura Mammarella



Il Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Sonia Zarra



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'A.S.A.P. Services srl.

Cliente: C.I.P.N.E.S. Gallura
Indirizzo: Loc. Cala Saccaia – Zona Industriale - Olbia
Matrice: Acqua di mare
Data/ora ricevimento: 26.04.12 h 10.00
Numero verbale ritiro/campionamento: 139/12
Numero accettazione campione: 139-03/12
Luogo prelievo: Mare antistante sede CIPNES
Punto prelievo: Di fronte agli uffici della sede CIPNES
Data/ora del prelievo: 26.04.12 h 9.30
Identificazione del cliente: Acqua di mare fronte uffici
Temperatura di trasporto: 5°C
Procedura di campionamento ed esecutore: Decreto n. 97 del 30.03.2010 Allegato D
Condizioni ambientali campionamento: Sereno
Data emissione Rapporto di Prova: 01.03.12

Parametro ricercato	Metodo di prova	Risultato della prova	Incertezza di misura	Unità di misura	Limiti di Legge #	Date Prova	
						Inizio	Fine
Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	6,6x10	Lim. Sup: 8,2x10 Lim. Inf: 5,1x10	UFC/100ml	500	26.04.12	27.04.12
Enterococchi	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	28	Lim. Sup: Lim. Inf:	UFC/100ml	200	26.04.12	28.04.12

L'incertezza di misura riportata per le prove sopra elencate è espressa come incertezza estesa ed è stata stimata utilizzando un fattore di copertura $k = 2$ corrispondente ad una probabilità di circa il 95 %.

* Documento di riferimento: **Decreto n. 97 del 30.03.2010** (So n. 97 alla Gu 24 maggio 2010 n. 119)

Note

Il Responsabile Prove Microbiologiche
Dott.ssa Laura Mammarella



Il Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Sonia Zarra

