



EUROLAB

laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo

EuroLab srl
via Fiorignano, 5/C
Palazzo Colosseum
04091 Battipaglia SA

PIVA 0352550650
CCIAA 303241
R. Salerno 1999 26098
Cap. Soc.i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 fax
fax 0828 371 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10
Zona Industriale Loc. Casa Saccaia
07026 – Olbia

Rapporto di prova n°13/0965

Pagina 1 di 3

Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA	Proveniente da: <i>Impianto di depurazione - Loc. la Cala Cocchiani</i>
Prelievo del: <i>30 Gennaio 2013</i>	Data ricevimento: <i>31 Gennaio 2013</i>
Ora del prelievo: <i>dalle 8:00 alle 15:00</i>	Prelevatore: <i>Tecnico del laboratorio</i>
Condizioni meteorologiche: <i>Soleggiato</i>	Codice campione cliente: <i>//</i>
Codice campione laboratorio: <i>0965</i>	Metodo di campionamento: <i>UNI 10802: 2004</i>
Campione: <i>FANGHI ATTIVI</i>	Punto di campionamento: <i>Vasca di ossidazione B</i>

ANALISI

Data inizio prove: *31 Gennaio 2013*

Data Fine prove: *31 Gennaio 2013*

Composizione della microfauna	
Taxa	%
Ciliati natanti	
Spirostomum teres	1
Ciliati mobili	
Aspidisca cicada	13
Aspidisca lynceus	4
Chilodonella uncinata	4
Trochilia minuta	5
Ciliati sessili	
Vorticella convallaria	5
Vaginicola crystallina	16
Opercularia minima	2
Ciliati carnivori	
Coleps hirtus	3
Litonotus sp	2
Amebe con teca	
Arcella	15
Euglypha	29



EUROLAB

laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo

Eurolab srl
via Fiorignara, 5/C
Piazzola Colosseo
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650
CCIAA 303241
R.I. Salerno 1999 26098
Cap. Soc. i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 fax
fax 0828 671 566
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°13/0965


Pagina 2 di 3

Gruppo dominante: ciliati mobili + sessili e/o amebe con leca
Densità della microfauna: $>10^6 L^{-1}$
Numero totale dei taxa : 12
SBI (Indice Biotico del fango) : 10
Classe di qualità : I

Battipaglia li, 31 Gennaio 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Dott.ssa VALENTINA MICELLI
RESPONSABILE CAMPIONAMENTI E PROVE AMBIENTALI: Dott.ssa BICE VISCIDO

Il Chimico
Dott.ssa Bice Viscido



La Biologa
Dott.ssa Valentina Micelli





EUROLAB

*laboratorio di analisi, consulenza
ricerca e sviluppo*

EuroLab srl
via Fiorignano, 5/C
Piazza Colosseo
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522580650
CCIAA 303241
R.i. Salerno 1999 26098
Cap. Soc.i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 fax
fax 0828 671 565
eurolab@eurolabsrl.biz
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°13/0965

Pagina 3 di 3

GIUDIZIO

Fango ben colonizzato e stabile, ottima attività biologica ; alta efficienza depurativa

Battipaglia li, 31 Gennaio 2013

