



**EUROLAB**

laboratorio di analisi, consulenza  
ricerca e sviluppo

Eurolab srl  
via Fiorignano, 5/C  
Palazzo Colosseum  
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650  
CCIAA 303241  
R.I. Salerno 1999 26098  
Cap. Soc. i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 PBX  
fax 0828 371 566  
eurolab@eurolabsrl.biz  
www.eurolabsrl.biz

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**  
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10  
Zona Industriale Loc. Cala Saccaia  
07026 - Olbia

Rapporto di prova n°13/12978

Pagina 1 di 3

Committente: <b>CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA</b>	Proveniente da: <b>Impianto di depurazione - Zona Ind.le Loc. Cocciani Settore 2</b>
Prelievo del: 13 Novembre 2013	Data ricevimento: 13 Novembre 2013
Ora del prelievo: dalle 8:30 alle 11:00	Prelevatore: <i>Tecnico del laboratorio</i>
Condizioni meteorologiche: VENTILATO	Codice campione cliente: //
Codice campione laboratorio: 12978	Metodo di campionamento: UNI 10802: 2004
Campione: FANGHI ATTIVI	Punto di campionamento: Vasca di ossidazione B


#### ANALISI

Data inizio prove: 13 Novembre 2013

Data Fine prove: 13 Novembre 2013

#### Composizione della microfauna

Taxa	%
Ciliati natanti	
Uronema nigricans	2
Ciliati mobili	
Aspidisca cicada	212
Chilodonella uncinata	22
Trochilia minuta	9
Ciliati sessili	
Vorticella convallaria	24
Vorticella octava	30
Opercularia coarctata	21
Epistylis sp	34
Ciliati carnivori	
Litonotus sp	9
Amebe con teca	
Arcella sp	28
Euglyfa sp	3
Roliferi	4
Piccoli flagellati	6



**EUROLAB**

laboratorio di analisi, consulenza  
ricerca e sviluppo

EuroLab srl  
via Fiorignano, 5/C  
Palazzo Colosseum  
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650  
CCIAA 303241  
R.I. Salerno 1999 26098  
Cap. Soc.i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 PBX  
fax 0828 371 566  
eurolab@eurolabsrl.biz  
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°13/12978

Pagina 2 di 3

Gruppo dominante: ciliati sessili+mobili  
Densità della microfauna:  $>10^6$  L<sup>-1</sup>  
Numero totale dei taxa : 12  
SBI(Indice Biotico del fango) : 10  
Classe di qualità : I

Battipaglia li, 14 Novembre 2013

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.  
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.  
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.  
RESPONSABILE DEL LABORATORIO E DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI

La Biologa  
Dott.ssa Valentina Micelli





**EUROLAB**

*laboratorio di analisi, consulenza  
ricerca e sviluppo*

Eurolab srl  
via Fiorignano, 5/C  
Palazzo Colosseum  
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650  
CCIAA 303241  
R.I. Salerno 1999 26098  
Cap. Soc.i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 PBX  
fax 0828 371 566  
eurolab@eurolabsrl.biz  
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°13/12978

Pagina 3 di 3

## GIUDIZIO

**Fango ben colonizzato e stabile, ottima attività biologica ; alta efficienza depurativa**

Battipaglia li, 14 Novembre 2013

Il Responsabile del laboratorio  
Dott.ssa Valentinia Micelli