



**EUROLAB**

laboratorio di analisi, consulenza  
ricerca e sviluppo

EuroLab srl  
via Fiorignano, 5/C  
Palazzo Colosseum  
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650  
CCIAA 303241  
R.I. Salerno 1999 26098  
Cap. Soc.i.v. € 100.000,00

tel 0828 673 751 FBX  
fax 0828 371 566  
eurolab@eurolabsrl.biz  
www.eurolabsrl.biz

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**  
Loc.tà Cala Saccaia  
Via Zambia, 7 - Zona Industriale (settore 1)  
07026 - Olbia (OT)

Rapporto di prova n°: 14/0919

Pagina 1 di 2

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Prelievo del: 23 Gennaio 2014

Ora del prelievo: dalle 15:10 alle 16:00

Campione: Emissioni Convogliate

Codice campione laboratorio: 0919

Caratteristiche del condotto: Camino sezione rettangolare (lunghezza = 1,00 m - larghezza = 0,50 m)

Proveniente da: **IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Settore 2 Zona Industriale di Olbia**

Data ricevimento: 24 Gennaio 2014

Prelevatore: Tecnico del laboratorio

Punto di campionamento: Scrubber 1

### DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE

Data inizio prove: 24 Gennaio 2014

Data Fine prove: 05 Febbraio 2014

PROVA ANALITICA	Metodi di campionamento	Metodi di prova	Valore	LR	UM	Flusso di massa (g/h)	Concentrazione di riferimento* (mg/Nm <sup>3</sup> )
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	M.U. 634:84	M.U. 634:84	<LR	0,02	mg/Nm <sup>3</sup>	-	5
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	M.U. 632:84	M.U. 632:84	0,7	0,02	mg/Nm <sup>3</sup>	-	5
Polveri totali	UNI EN 13284-1: 2003	UNI EN 13284-1: 2003	1,3	-	mg/Nm <sup>3</sup>	-	10

**Note:** LR: Limite di Rilevabilità

\* Valori di parametri previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, All. 1 alla Parte V - Parte II e D.M. 12 Luglio 1990 G.U. n. 176 del 30 luglio 1990 Allegato I Tabella D.

UM: Unità di Misura

Battipaglia, lì 07 Febbraio 2014

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.  
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.  
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.  
RESPONSABILE DEL LABORATORIO, CAMPIONAMENTI e PROVE AMBIENTALI: Dott.ssa BICE VISCIDO  
RESPONSABILE DELLE PROVE CHIMICHE: P.I. ELIO RUSSO





**EUROLAB**

*laboratorio di analisi, consulenza  
ricerca e sviluppo*

Eurolab srl  
via Fiorignano, 5/C  
Palazzo Colosseum  
84091 Battipaglia SA

PIVA 03522550650  
CCIAA 303241  
R.I. Salerno 1999 26098  
Cap. Soc.i.v. € 100.000.00

tel 0828 673 751 PBX  
fax 0828 371 566  
eurolab@eurolabsrl.biz  
www.eurolabsrl.biz

Rapporto di prova n°14/0919

Pagina 2 di 2

### PARERI ED INTERPRETAZIONI

Tutti i parametri esaminati **SONO CONFORMI** alle disposizioni previste dal **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, All. 1 alla Parte V e Parte II e D.M. 12 Luglio 1990 G.U. n. 176 del 30 luglio 1990 Allegato 1 Tabella D.** e ss.mm.ii.

Battipaglia, lì 07 Febbraio 2014

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott.ssa Bice Viscido

