



**EUROLAB**  
analytical & technical services

**EuroLab S.r.l.**  
Via Fiorignano, 5/C  
Palazzo Colosseum  
84091 Battipaglia SA

PIVA IT0352255 065 0  
CCIAA SA 303241  
R.I. Salerno 03522550650  
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX  
Fax 0828 371 566  
www.eurolabsrl.biz  
info@eurolabsrl.biz

Spett.le  
**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE  
NORD EST SARDEGNA GALLURA**  
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10  
Zona Industriale Loc. Cala Saccaia  
07026 - Olbia

Rapporto di prova n°: 14/15541R3

Pagina 1 di 2

Committente: <b>CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA</b> Prelievo del: 13 Novembre 2014 Ora del prelievo: dalle ore 13:00 alle ore 14:00 Luogo del campionamento: Lato destro depuratore Campione: ACQUA DI MARE Codice campione laboratorio: 15541R3 Stato del mare: poco mosso Condizioni meteorologiche -presenza di pioggia: assente -copertura nuvolosa: assente	Proveniente da: <b>Impianto di depurazione - Zona Ind.le - Loc. Cocciani Settore 2 - Olbia</b> Data ricevimento: 14 Novembre 2014 Prelevatore: Tecnico del laboratorio Punto di campionamento: // Metodo di campionamento: D.M. 30 marzo 2010 Allegato D (GU n. 119 del 24/05/2012 - S.O. n. 97) Metodo di conservazione del campione: APAT CNR IRSA 1030 A Man 29 2003 Temperatura dell'aria: +21,0 °C Vento: -direzione: nord-ovest -intensità: debole
---	---



**ANALISI ACQUE DI MARE**

Data inizio prove: 14 Novembre 2014

Data Fine prove: 20 Novembre 2014

PROVA ANALITICA	Metodi di prova	Valore	U	LR	Unità di misura	Valore limite**
<b>PARAMETRI CHIMICI</b>						
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	+19,2	-	-	°C	-
Colorazione*	Ispezione visiva	Assenza di variazione anormale del colore	-	-	-	Assenza di variazione anormale del colore
Trasparenza*	APAT CNR IRSA 2120 Man 29 2003	0,9	-	-	m	1
Oli minerali*	APAT CNR IRSA 5160 Met B2 Man 29 2003	<LR	-	0,05	mg/L	≤0,5
Ossigeno disciolto*	APAT CNR IRSA 4120 Met A1 Man 29 2003	78,9	-	-	% sat O <sub>2</sub>	70+120

PROVA ANALITICA	Metodi di prova	Valore	Limite Inferiore#	Limite Superiore#	Unità di misura	Valori limite***
<b>PARAMETRI MICROBIOLOGICI</b>						
Conta Escherichia coli <sup>Δ</sup>	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	10	6	18	ufc/100 mL	500
Conta Enterococchi intestinali <sup>Δ</sup>	UNI EN ISO 7899-2: 2003	6	2	12	ufc/100 mL	200

**Note:**  
 \* : Prova non accreditata da Accredia  
 #: il campionamento non è soggetto ad accreditamento  
 LR: Limite di Rilevabilità  
 #: Intervallo con il 95% di confidenza e  $K_p=2$   
 U: Incertezza di misura estesa per il fattore di copertura K=2 e il Livello di Probabilità p=95%  
 Δ: Prova eseguita c/o unità secondaria EUROLAB S.r.l. sita in Viale Italia, 49 Olbia (OT)  
 \*\*\* Valori limite per un singolo campione previsti dal D.M. 30 marzo 2010 Allegato A (GU n. 119 del 24/05/2012 - S.O. n. 97)  
 \*\* Valori limite previsti dall'abrogato D.P.R. 470/82 e s.m.i. Allegato I

Battipaglia li, 21 Novembre 2014

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.  
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.  
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.  
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO, CAMPIONAMENTI E PROVE AMBIENTALI: Dott.ssa BICE VISCIDO  
 RESPONSABILE DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI  
 RESPONSABILE DELLE PROVE CHIMICHE: P.I. ELIO RUSSO



Perito Industriale  
Elio Russo



Il Chimico  
Dott.ssa Bice Viscido



La Biologa  
Dott.ssa Valentina Micelli

Il campione, per i parametri analizzati, **E' CONFORME** ai requisiti previsti dal **D.M. 30 marzo 2010 Allegato A (GU n. 119 del 24/05/2012 - S.O. n. 97)** e s.m.i..

Battipaglia, lì 21 Novembre 2014

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott.ssa Bice Viscido

