

**Committente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST
SARDEGNA GALLURA**
Campione: AFFLUENTE DEPURATORE (campione istantaneo)
Metodo di campionamento: D.Lgs. 152/06 Parte III Titolo V Allegato 5, Punto 4,
"Metodo di campionamento ed analisi degli scarichi idrici"

Campionamento del: 13 maggio 2015 **ora:** 11:00-11:10

Condizioni meteorologiche: Soleggiato

Data ricevimento: 13 maggio 2015

Modalità di conservazione del campione: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

**Proveniente da: Impianto di depurazione - Loc.fà Cala Cocciani -
Zona Industriale – Settore 2**
Codice campione laboratorio: 05506

Campionatore: Tecnico del Laboratorio

T°C campione al campionamento: +22,6 °C

Punto di campionamento: Ingresso depuratore

Codice campione cliente: //

T°C campione al ricevimento: +4,0 °C

Parametro	Metodo di prova	Risultato di prova	Incertezza#		Unità di misura	LAB	Data prova	
			LI	LS			Inizio	Fine
Conta di Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	27.000.000	26.990.091	27.009.909	ufc/100 mL	B	13/05/2015	14/05/2015

Note: *: Prova non accreditata da ACCREDIA

LoQ: Limite di Quantificazione

Non si fa uso del fattore di correzione in quanto il recupero medio è nel range di 70-110% e per i surrogati è nel range di 70-130%

**: I dati relativi al campione analizzato (data e luogo del prelievo, lotto, codice identificativo, etc.) sono stati dichiarati dal cliente sotto sua esclusiva responsabilità.

0: Per organismi totali <10, ma ≥ 4, il risultato si riporta come organismi stimati in accordo a quanto riportato dalla norma UNI EN ISO 8199: 2008.

Ω: Per organismi totali da 3 a 1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL in accordo a quanto riportato dalla norma UNI EN ISO 8199: 2008.

U: Incertezza di misura estesa per il fattore di copertura k=2 e il Livello di Probabilità p=95%, stimata, a seconda della concentrazione con l'equazione di HORWITZ o di THOMPSON

#: L'incertezza di misura, per le prove quantitative, è stata stimata in accordo alla norma UNI EN ISO 8199: 2008 calcolando l'intervallo di fiducia per il fattore di copertura k=2 al livello di probabilità p= 95%.

LI: Limite di confidenza Inferiore

LS: Limite di confidenza Superiore

A: Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Fiorignano n. 5/C P.zzo Colosseum - 84091 Battipaglia (SA)

B: Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Capoverde snc PALA'S OFFICE zona industriale - 07026 Olbia (OT)

Battipaglia, il 15 maggio 2015



Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti alla prova.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Dott.ssa BICE VISCIDO

RESPONSABILE DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI


Eurolab S.r.l.

Analytical & technical services

Sede legale ed operativa

via Fiorignano, 5/c

Palazzo Colosseum

84091 Battipaglia (SA)

T. 0828 673 751 - F. 0828 371 566

info@eurolabgroup.it

 via Ciorani, 23 - Loc. Lombardi
84085 Mercato San Severino (SA)
T. 089 820 1454

 Via Capoverde snc PALA'S OFFICE
zona industriale
07026 Olbia (OT)
T. e F. 0789595065
lab.olbia@eurolabgroup.it