

<b>SCHEDA MACCHINA</b>	Pagina di 4
------------------------	-------------

IMPIANTO SII	<input checked="" type="checkbox"/> DEPURATORE	Sedimentatore linea a dx
<u>MACCHINA</u> Carroponte	<u>MARCA</u> castagnetti	

**MOTORIDUTTORE**

<u>MARCA</u> BREVINI	<u>TIPO</u> EM1045-80MRI	<u>MATR. N°</u> 000709
Rapp./ratio 1/7		

**MOTORE**

<u>MARCA</u> ELVEM	<u>TIPO</u> 6SM80B6	<u>MATR. N°</u> 11020102B
IP 55	POTENZA Kw 0.55	TRIFASE 230/400
COS 0.72		HZ 50

<b>SCHEDA MACCHINA</b>	Pagina di 4
------------------------	-------------

Manutenzione giornaliera (non soggetta a registrazione)	
Posiz.	Descrizione
A	Pulizia raschiafanghi <span style="float: right;">Riferimento manuale di servizio</span>
B	Controllo visivo livello olio riduttore <span style="float: right;">Riferimento manuale di servizio</span>

Pianificazione Manutenzione Ordinaria			
Posiz.	Descrizione	Riferimenti	Frequenza
1	sostituzione olio riduttore	manuale di servizio	8000 h
2	Controllo cuscinetti-ralla	manuale di servizio	trimestrale
3	Controllo usura gomme		

NOTE:

15/03/18 SOSTITUZIONE RUOTA MOTRICE CARROSPINTE  
 ...SEALIMENTATORE A

**SCHEDA MACCHINA**

Pagina di 4

Esecuzione Manutenzione Ordinaria			
Posiz.	Data	Firma	Prossima manutenzione
2	3-15	<i>Suff</i>	6-15
2	6/15	<i>Suff</i>	9/15
2	9/15	<i>Sim Velio</i>	12/15
2	12/15	<i>Jegate</i>	3/16
2	3-16	<i>Alyan</i>	6-16
2	6-16	<i>Suff</i>	9-16
2	9-16	<i>Jegate</i>	12-16
2	12/16	<i>Sim Velio</i>	03/17
2	3/17	<i>Alyan</i>	6/17
2	06/17	<i>Fres Almadro</i>	09/17
2	9/17	<i>Jegate</i>	12/17
2	12/17	<i>Alyan</i>	03/18
2	3-18	<i>Suff</i>	06/18

**SCHEDA MACCHINA**

Pagina di 4

<b>Esecuzione Manutenzione Ordinaria</b>			
<b>Posiz.</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b>	<b>Prossima manutenzione</b>

## SCHEDA MACCHINA

Pagina di 4

Esecuzione Manutenzione Ordinaria			
Posiz.	Data	Firma	Prossima manutenzione
1	3/14	Sili Volpe	3/15
1	3/15	Deputa	3/16
1	3/16	Deputa	3/17
1	3/17	Deputa	3/18

## SCHEDA MACCHINA

Pagina di 4

Data	Descrizione Intervento	Firma