



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Nuoro e Ogliastra

Cod. B.3.1.9.3 /R .437 - F.168

VERBALE DI SOPRALLUOGO 20230905-000_218 DEL 05/09/2023
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OLBIA- CIPNES – CALA COCCIANI - CODICE IT20000000000218
SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE - CODICE IT20Q90000000656- codREG. SS5M0570

Sopralluogo

Inizio sopralluogo ore 10.00	Fine sopralluogo ore <i>M30</i>	
Tecnici ARPAS	Salvatore Mastrone	Luca Mereu
Gestore impianto	Consorzio Ind.le Prov.le Nord Est Sardegna Gallura	
Conduttore impianto	Consorzio Ind.le Prov.le Nord Est Sardegna Gallura	
Presenti al sopralluogo	ALBERTO GREGGIO in qualità di	CAPO SQUADRA
	MARIO PINNA in qualità di	COORDINATORE
Autorizzazione Integrata Ambientale 10/04/2017	Provincia di Sassari Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est	
Titolare dell'autorizzazione	CIPNES Gallura Sig.Giovanni Maurelli	Dirigente Settore SGTM - Consorzio Ind.le Prov.le Nord Est Gallura
Scadenza autorizzazione AIA	10.04.2027	
Deliberazione n. 1 del 23.07.2013 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna e Piano Descrittivo del sistema di rilevamento approvato con Determinazione n. 75 del 05/02/2015 della Gestione Commissariale ex Provincia Olbia Tempio.		

Motivazioni del sopralluogo

Attuazione programma di controllo scarichi dell'Arpas
Verifica di conformità delle attività, ai sensi del Protocollo Operativo per il Controllo degli scarichi.

Verifica regolare esercizio impianto

Autocampionatore	PRESENTE	
Misuratore di portata	PRESENTE	
portata in ingresso in m ³ e m ³ /h <i>INTERDITO</i>	AL TOTALIZZATORE 255900	Istantanea 174.53
portata in uscita in m ³ e m ³ /h	al totalizzatore 254324	Istantanea 135,5
Punto di campionamento	Fine vasca di contatto	
Sistema di gestione dati (Protocollo operativo controllo scarichi RAS)	Determina n.75 del 05/02/2015	

ARPA S
 P
 A
 D
 D
 E
 G
 A
 R
 P
 A
 S
 N. 3661820023dd410560902023
 C.A.S. - Bofia Dipartimento



ARPAS

Codice attività B.3.1.9.3

VERBALE DI SOPRALLUOGO 20230905-000_218 DEL 05/09/2023
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OLBIA- CIPNES – codice IT20000000000218

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE - codice IT20Q90000000065
codREG SS5M0570

Verifica amministrativa

Registro delle visite	PRESENTE	<i>note</i>
Quaderno di impianto	PRESENTE	
aggiornamento quaderno di impianto	data: 05.09.2023	
portata rilevata dal quaderno di impianto	data: 05.09.2023 m ³ 254061	
	data: m ³	
Registro di carico/scarico	PRESENTE	
aggiornamento registro	data: 04.09.2023	
ultima operazione registrata	RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI	CARICO CER 161002

Note il sig. Greggio dichiara che e' stato prelevato un campione dalla ditta Analytic.
sono state fatte due comunicazioni prot. 4714 del 14.06.2023 e prot. 4794 del 16.06.2023
Il misuratore di portata in ingresso riporta una lettura del processo intermedio-

Campionamento previsto SI NO - Apposizione sigilli autocampionatore SI NO

Autocampionatore di proprietà di:	ARPAS	
Marca e modello autocampionatore	TELEDYNE ISCO	
Apposizione sigillo autocampionatore	ora: 10.20	lettura totalizzatore portata m ³ 254324
Sigillo n° 1740265	sigillo n° 1740266	
Apposizione sigillo pescante (sonda)	sigillo n° 1740264	
Autocampionatore di proprietà di:	CIPNES	
Marca e modello autocampionatore	CHEMITEC MAXX SP5B	
Sigilli n° 432899 – 337435 – 337436 – 333069 - 432897		
Note:	Sigilli apposti alle ore 09.00 dal Tecnico FILIPPO MASSA nel rispetto del Protocollo Operativo per il Controllo degli Scarichi	
	Sigilli N° 1740261 – 1740262 - 1740263 apposti sull'autocampionatore CIPNES alle ore 10.10 dai Tecnici ARPAS SALVATORE MASTRONE E LUCA MEREU nel rispetto del Protocollo Operativo per il Controllo degli Scarichi	

Verbali di campionamento allegati

20230905-000_218/M DEL 05/09/2023

IL CONDUTTORE

I VERBALIZZANTI

ARPAS
P0000010Pantenna N. 3661820233dd105609020023
Addegabwiciipalass.CBaS: Bofia Dopiamdboumento

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2023 addì 05 del mese di settembre, in Olbia, alle ore 10.54 noi sottoscritti **Salvatore Mastrone e Luca Mereu** abbiamo provveduto alla notifica

- immediata
- differita per i seguenti motivi

del presente verbale di accertamento redatto a carico di CIPNES loc.Cala Saccaia - Olbia consegnandone copia nelle mani di ALBERTO GREGGIO

il quale si impegna a trasmettere il presente verbale al gestore e/o al titolare dell'autorizzazione allo scarico.

La nota informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13-14 del GDPR 2016/679), già precedentemente consegnata è comunque reperibile sul sito istituzionale dell'ARPAS, sezione Trattamento dati personali.

PER ACCETTAZIONE



I VERBALIZZANTI



Codice attività B.3.1.9.3

Campionamento acque di scarico

Campione prelevato e conservato secondo la norma APAT/IRSA 29/2003 per la verifica del rispetto dei limiti normativi di cui:
 AIA Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1239 del 10/04/2017 s.m.i.

<u>Campionamento istantaneo per analisi microbiologica</u>			
Punto di prelievo	Fine vasca di contatto		
Prelievo campione istantaneo	ora: 10.30	lettura totalizzatore m ³ : 254324	
portata istantanea al prelievo m ³ /h: 135.5			
<u>Determinazioni di campo</u>			
Temperatura	27.1	°C	pH 7.17
Portata istantanea al momento della misura dell'acido peracetico	litri/secondo		
Aliquote del campione – Sigillo busta numero 220637589			
Aliquota destinata all'analisi microbiologica	contenitore in PET sterile	500 ml	
Note:			

L'apertura del campione, custodito in buste sigillate e controfirmate dalla parte, per l'esecuzione delle analisi, avrà luogo presso i laboratori ARPAS di Sassari - via Rockefeller, 58-60, con inizio

- per il campione destinato ad analisi microbiologiche alle ore **17:00** del giorno **05/09/2023**


In osservanza all'Art. n°223 CPP, si informa che il titolare dello scarico o persona di sua fiducia, munita di delega, può presenziare alle analisi eventualmente, con l'assistenza di un consulente tecnico.

Si specifica che non si dà luogo all'applicazione del comma 2 dell'Art. 15 della L. 689/81 poiché a causa della mutabilità nel tempo delle caratteristiche chimiche e batteriologiche dei campioni prelevati le analisi sono irripetibili.

Per il Titolare allo scarico e/o conduttore
dell'impianto



Tecnici ARPAS



ARPAS
 Dipartimento di Sassari - Sassari - Sassari
 Dipartimento di Cagliari - Cagliari - Cagliari



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ARPAS

Dipartimento Nuoro e Ogliastra

PROFILO ANALITICO ACQUE DI SCARICO: Tabella 1- 2- 3 parz. D.Lgs. 152/06

Impianto di depurazione di: Olbia CIPNES

Determina n° 1239 del 10/04/2017

Abitanti equivalenti > 45000

verbale n. 20230905_000_218/19 del 5/09/2023

	Tipologia	Tab.	N°	Parametri	Unita' di misura	Limiti
	BATTERIOLOGICI	3	50	Escherichia Coli	UFC/100ml	≤ 5000

ARRAS
PPbbcccllloPpAntenna N. 3661820233ddè10660902023
ADdegawwiiicpplass.CBaSs: Bopla DoppiaDouboumento