



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

VERBALE DI VERIFICA IN AUDIT - CAMPIONAMENTO ACQUE DI SCARICO

Verbale n° 205-39970 del 09/12/2015

I sottoscritti Gianni Lutzu e Franco Canu tecnici ARPAS si sono recati in data 16/12/2015 alle ore 11.30 presso l'impianto di depurazione CIPNES Gallura acque reflue urbane, sito nel Comune di Olbia, località Cala Cocciani

Titolare: Ing. Giovanni Maurelli

Gestore impianto: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura - Olbia

Responsabile legale: Sig. Mario Gattu

- Responsabile impianto: Ing. Giovanni Maurelli

Data conoscenza del motivo della visita, al Sig. Mario Pinna presente in qualità di capo impianto nato a Monti il 10/09/1969 residente in Monti via Umberto I, n°2 si è proceduto **alla verifica in audit delle attività di campionamento.**

Il campionamento è stato eseguito nel rispetto delle procedure previste nel Piano Descrittivo del sistema di rilevamento dati approvato con Determinazione n° 75 del 05/02/2015 della Provincia di Olbia Tempio

Esecutore del campionamento il Tecnico del Eurolab s.r.l. Battipaglia Sig. Dr. Adamo Saviello
Inizio campionamento alle ore 12.30 del 15/12/2015 termine alle ore 11.30 del 16/12/2015

Temperatura dell'autocampionatore 5 °C

I sigilli apposti al campionatore automatico marca MAXX modello SP 4 B e al tubo di aspirazione presentano segni di manomissione Si No

Dal campione medio composito/ponderale delle 24 ore, del volume complessivo di circa 21000 ml, dopo opportuna omogeneizzazione è stato formato il campione per l'analisi, posto in contenitore in PE da 12000 ml e destinato alla ricerca dei parametri previsti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Verifica in Audit

Al campione sono stati posti i sigilli e cartellino identificativo, controfirmato dalle parti intervenute al momento del prelievo. Il campione è stato posto in frigorifero portatile [refrigerato Si No per essere consegnato nel più breve tempo possibile al laboratorio Eurolab s.r.l., comune di Battipaglia località via Fiorignano, 5/C; l'apertura del campione per l'inizio delle analisi è prevista in data 17/12/2015 alle ore 11.00;

Condizioni meteo: sereno, nuvoloso, pioggia, neve.

Verbale di campionamento del Gestore n° 15/19825 del 16/12/15

Sigillo campione n° _____

NOTE: è stato acquisito un campione per l'effettuazione di analisi in contraddittorio.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14.00, è stato redatto in n°2 copie; una copia viene consegnata al Sig. Mario Pinna in qualità di capo impianto

Si consegna la nota informativa sul trattamento dei dati personali (Art.13 D.Lgs.30/06/2003 n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Per il Gestore

I Tecnici ARPAS

Sede legale: via Contivecchi 7 09122 Cagliari - Dipartimento Sassari e Gallura - Via Rockefeller 58/60 - 07100 Sassari
centralino +39 079 2835384.5 - fax +39 079 2835315 - dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

Codice Fiscale 92137340920