



**EUROLAB**  
analytical & technical services

**Eurolab S.r.l.**  
Via Fiorignano, 5/C  
Palazzo Colosseum  
84091 Battipaglia SA

PIVA IT0352255 065 0  
CCIAA SA 303241  
R.I. Salerno 03522550650  
Cap. Soc. i.v. Euro 100.000,00

Tel. 0828 673 751 PBX  
Fax 0828 371 566  
[www.eurolabsrl.biz](http://www.eurolabsrl.biz)  
info@eurolabsrl.biz

Spett.le **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**  
Ente Pubblico Art 3 L.R. 25-07-2008 N- 10  
Zona Industriale Loc. Cala Saccaia  
07026 - Olbia

**Rapporto di prova n°15/01585**

**Pagina 1 di 4**

Committente: <b>CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA</b>	Proveniente da: <b>Impianto di potabilizzazione - zona Ind.le Settore 7 - Olbia</b>
Prelievo del: 10 Febbraio 2015	Data ricevimento: 10 Febbraio 2015
Ora del prelievo: dalle 13:40 alle 14:20	Prelevatore: Tecnico del laboratorio
Condizioni meteorologiche: Soleggiato	T°C al prelievo: +9,3 °C
Codice campione laboratorio: 01585	Codice campione cliente: //
Campione: ACQUA POTABILE	Metodo di campionamento: ISO 5667-5:2006 + UNI EN ISO 19458: 2006
Punto di campionamento: Uscita potabilizzatore	Metodo di conservazione del campione: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Tipo di disinfezione: Biossido di cloro	



**ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

(controllo di verifica come da All I D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 G.U. n. 52 del 3 marzo 2001 e succ. mod. ed int.)

Data inizio prove: 10 Febbraio 2015

Data Fine prove: 03 Marzo 2015

PROVA ANALITICA	Metodi di prova	Valore	U	LR	Unità di misura	Valore di parametro**
<b>PARAMETRI CHIMICI</b>						
Acrilammide*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA 001	<LR	-	0,02	µg/L	0,10
Antimonio	APAT CNR IRSA 3060 A Man 29 2003	<LR	-	1,0	µg/L	5,0
Arsenico	APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003	<LR	-	0,1	µg/L	10
Benzene*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 179 Met ISS CAA 004	<LR	-	0,1	µg/L	1,0
Boro	UNI EN ISO 11885: 2009	33,3	±14,6	15	µg/L	1000
Bromato*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB 006	<LR	-	1,0	µg/L	10
Cadmio	APAT CNR IRSA 3120 B Man 29 2003	<LR	-	0,02	µg/L	5,0
Cromo	UNI EN ISO 11885: 2009	<LR	-	0,02	µg/L	50
Rame	UNI EN ISO 11885: 2009	<LR	-	0,01	mg/L	1,0
Cianuri*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 31 Met ISS BHC 010	<LR	-	5,0	µg/L	50
Composti organoalogenati	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006					
1,2-Dicloroetano*		<LR	-	0,01	µg/L	3,0
Cloruro di vinile*		<LR	-	0,01	µg/L	0,5
Tetracloroetilene + Tricloroetilene*		<LR	-	0,01	µg/L	10
Epicloridrina*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 114 Met ISS XAA 011	<LR	-	0,01	µg/L	0,10
Trialometani - Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	<LR	-	0,04	µg/L	30 <sup>§</sup>
Cloroformio		<LR	-	0,01	µg/L	-
Bromodiclorometano		<LR	-	0,01	µg/L	-
Clorodibromometano		<LR	-	0,01	µg/L	-
Bromoformio		<LR	-	0,01	µg/L	-
Idrocarburi Policiclici	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	<LR	-	0,01	µg/L	-
Benzo (b) fluorantene		<LR	-	0,001	µg/L	-
Benzo (k) fluorantene		<LR	-	0,001	µg/L	-
Benzo (g,h,i) pirene		<LR	-	0,001	µg/L	-
Indeno (1,2,3-c,d) pirene		<LR	-	0,001	µg/L	-
Benzo (a) pirene		<LR	-	0,001	µg/L	0,01
Idrocarburi policiclici aromatici		<LR	-	0,005	µg/L	0,10 <sup>§§</sup>
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,2	±0,1	0,1	mg/L	1,5
Mercurio	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003	<LR	-	0,1	µg/L	1,0
Nichel	UNI EN ISO 11885: 2009	<LR	-	2,0	µg/L	20
Nitrati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	5,0	±1,3	0,1	mg/L NO <sub>3</sub>	50
Nitriti	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<LR	-	0,1	mg/L NO <sub>2</sub>	0,5
Piombo	APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003	<LR	-	0,2	µg/L	10
Selenio	APAT CNR IRSA 3260 A Man 29 2003	<LR	-	0,2	µg/L	10
Vanadio	UNI EN ISO 11885: 2009	<LR	-	4,0	µg/L	50

**ACCREDIA**  
SISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO



PROVA ANALITICA	Metodi di prova	Valore	U	LR	Unità di misura	Valore di parametro**
Antiparassitari <sup>§§§</sup>	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015					
Diserbanti Azoto-Organici						
-Alachlor		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Benfluralin		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Chloridazon		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Chlorthal-dimethyl		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Diflufenican		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Ethalfluralin		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Flamprop Isopropyl		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Metazachlor		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Pendimethanil		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Propachlor		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Propyzamide		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Trifluralin		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
Diserbanti Triazinici						
-Ametryn		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Atrazine		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Cyanazine		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Terbutylazine-desethyl		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Metribuzin		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Prometryn		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Propazine		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Simazine		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Terbutylazine		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Terbutryn		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
Insetticidi Carbammati						
-Benfuracarb*		<LR	-	0,05	µg/L	0,10
-Fenoxicarb*		<LR	-	0,05	µg/L	0,10
-Pirimicarb		<LR	-	0,05	µg/L	0,10
Insetticidi Clorurati						
-DDD op		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-DDE op		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-DDT op		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-DDD pp		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-DDE pp		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-DDT pp		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Aldrin		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-alpha-Endosulfan*		<LR	-	0,001	µg/L	0,03
-alpha-HCH		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-beta-Endosulfan*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-beta-HCH		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-delta-HCH*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Dieldrin		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Endosulfan sulfate*		<LR	-	0,01	µg/L	0,03
-Endrin		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Heptaclor*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Hexachlorobenzene (HCB)*		<LR	-	0,001	µg/L	0,03
-Isodrin*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-gamma-HCH (Lindane)		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
Insetticidi Fosforati	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015					
-Acephate		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Azinphos-Methyl*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Chlorpyrifos-Methyl*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Diazinon*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Dimethoate		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Heptenophos*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Fenitrothion*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Formothion*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Phosalone*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Phosphamidon*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Methidathion		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Parathion ethyl*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Parathion methyl*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Pyridaphention*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
-Quinalphos*		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
Antiparassitari - Totali		<LR	-	0,01	µg/L	0,10
<b>PARAMETRI CHIMICI</b>		<0,01	-	-	µg/L	0,50 <sup>§§§§§</sup>
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	+9,3	-	-	°C	-
Odore*	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Accettabile	-	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Ossidabilità al permanganato	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	<LR	-	0,5	mg/L O <sub>2</sub>	5,0
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	24,6	±4,9	0,1	mg/L	250
Sodio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	56,9	±9,9	0,1	mg/L	200
Sapore*	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Accettabile	-	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Torbidità*	ISO 7027:1999	0	-	-	mg/L SiO <sub>2</sub>	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

PROVA ANALITICA	Metodi di prova	Valore	U	LR	Unità di misura	Valore di parametro**
Durezza	APAT CNR IRSA 3130+3180 Man 29 2003	11,0	-	-	°F	Valore consigliato 15-50
Residuo fisso a 180 °C	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	252	-	-	mg/L	Valore consigliato 1500
Cloro residuo libero*	MI 73 rev 0 2004	0,1	-	0,03	mg/L Cl <sub>2</sub>	Valore massimo consigliato 0.2
<b>PARAMETRI INDICATORI</b>						
Alluminio	UNI EN ISO 11885: 2009	6,1	±2,7	0,2	µg/L	200
Ammonio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	<LR	-	0,1	mg/L	0,5
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	65,2	±11,1	0,1	mg/L	250
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Accettabile	-	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conducibilità elettrica specifica	APAT CNR IRSA 2030 A Man 29 2003	452	±16	-	µS cm <sup>-1</sup> a 20°C	2500
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,50 a 25°C	±0,12	-	Unità di pH	6,5 + 9,5
Ferro	UNI EN ISO 11885: 2009	<LR	-	2,0	µg/L	200
Manganese	UNI EN ISO 11885: 2009	2,3	±1,0	0,3	µg/L	50
Cloriti*	UNI EN ISO 10304-4: 2001	230	±101,2	20	µg/L	200
Clorati*	UNI EN ISO 10304-4: 2001	170	±74,8	30	µg/L	-

LAB	PROVA ANALITICA	Metodi di prova	Valore	Limite Inferiore#	Limite Superiore#	Unità di misura	Valore di parametro**
<b>PARAMETRI MICROBIOLOGICI</b>							
B	Conta Escherichia coli *	UNI EN ISO 9308-1: 2002	0	-	-	ufc/100mL	0
	Conta Enterococchi intestinali *	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0	-	-	ufc/100mL	0

**Note:**

- \*: Prova non accreditata da Accredia
- MI: Metodo Interno di prova;
- LR: Limite di Rilevabilità
- #: Intervallo con il 95% di confidenza e  $K_p=2$
- U: Incertezza di misura estesa per il fattore di copertura  $K=2$  e il Livello di Probabilità  $p=95\%$
- B: Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Capo Verde - c/o Pala's Office - Olbia (OT).
- \*\* Valori di parametri previsti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 G.U. n. 52 del 3 marzo 2001 e modifiche D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 e Decr. Min. Salute 5 settembre 2006.
- † Somma delle concentrazioni di composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano.
- ‡ Somma delle concentrazioni di composti specifici: benzo [b] fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [g, h, i] perilene, indeno [1,2,3,c-d] pirene.
- §§ Per antiparassitari s'intende: insetticidi organici, erbicidi organici, fungicidi organici, nematocidi organici, acaricidi organici, algicidi organici, rodenticidi organici, sostanze antimuffa organiche, prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.
- §§§ "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
- Per i parametri contraddistinti dal simbolo al lato, il risultato non costituisce il superamento del limite considerata l'incertezza.

Battipaglia, il 04 marzo 2015

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.  
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.  
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.  
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO, CAMPIONAMENTI E PROVE AMBIENTALI: Dott.ssa BICE VISCIDO  
 RESPONSABILE DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELLI  
 RESPONSABILE DELLE PROVE CHIMICHE: P.J. ELIO RUSSO



Il campione, per i parametri analizzati, **E' CONFORME** ai valori di parametro previsti dal **D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 G.U. n. 52 del 3 marzo 2001 e modifiche D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 e Decr. Min. Salute 5 settembre 2006**

Battipaglia, lì 04 Marzo 2015

Il Responsabile del Laboratorio  
Dot.ssa Luce Viscido

